

**GB**

- Check that:
- You have correctly identified the mains cable connections
 - No loose strands have been left out of the connectors
 - Secondary insulation is maintained

MAIN SUPPLY CABLE

| FUNCTION | USA & Canada | Europe |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Live (L) | Black Or Red | Brown Or Red |
| Neutral (N) | White | Blue Or Black |
| Protective Ground (PG)/Earth (E) | Green/yellow Or Green | Green/yellow Or Green |

- DE** Prüfen Sie, dass:
- Sie die Stromkabelverbindungen richtig identifiziert haben
 - Keine losen Drähte aus den Verbindungen herausstehen
 - Die sekundäre Isolierung gewahrt bleibt

| FUNCTION | USA & Canada | Europe |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Stromführend | Schwarz Oder Rot | Braun Oder Rot |
| Neutral (N) | Weiss | Lau Oder Schwarz |
| Schutzleiter (SE)/Erde(E) | Grün/gelb Oder Grün | Grün/gelb Oder Grün |

- ES** Compruebe que:
- Ha identificado correctamente las conexiones de los cables del cuadro de distribución principal
 - No quedan hilos sueltos en los conectores
 - Hay un aislamiento secundario

| FUNCTION | EE.UU. Y Canadá | Europa |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Con tensión | Negro O Rojo | Marrón O Rojo |
| Neutral (N) | Blanco | Azul O Negro |
| Conexión de tierra | Verde/amarillo O Verde | Verde/amarillo O Verde |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| IT | Si prega di verificare i seguenti punti: | |
| - | Aver identificato correttamente i collegamenti di corrente | |
| - | Verificare che non ci siano cavi che fuoriescono dai connettori | |
| - | Verificare che sia mantenuto l'isolamento secondario | |
| CAVO DI ALIMENTAZIONE: | | |
| Funzione | Stati Uniti & Canada | Europa |
| Sotto Tensione (L) | Nero O Rosso | Marrone O Rosso |
| Neutro (N) | Bianco | Blu O Nero |
| Terra Protettiva (Pg)/terra (E) | Verde/giallo O Verde | Verde/giallo O Verde |

FR Vérifiez que :

- Vous avez effectué correctement les branchements au câble d'alimentation
- Qu'aucun fil libre ne soit laissé hors des connecteurs
- L'isolation secondaire soit maintenue

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CABLE D'ALIMENTATION A L'ELECTRICITE : | | |
| Fonction | USA & Canada | Europe |
| Phase (L) | Noir Ou Rouge | Marron Ou Rouge |
| Neutre (N) | Blanc | Bleu Ou Noir |
| Terre (Pg) (E) | Vert/jaune Ouvert | Vert/jaune Ouvert |

NL Controleer of:

- u de aansluitingen van de voedingskabel correct geïdentificeerd hebt,
- er geen losse strengen uit de connectoren steken,
- de secundaire isolatie nog aanwezig is.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| VOEDINGSKABEL: | | |
| Functie | VS En Canada | Europa |
| Live (L) | Zwart Of Rood | Bruin Of Rood |
| Neutral (N) | Wit | Blauw Of Zwart |
| Veiligheidsaarding (Pg)/aarding (E) | Groen/geel Of Groen | Groen/geel Of Groen |

SV Kontrollera att:

- Du har identifierat strömkabelanslutningarna korrekt
- Inga lösa kabelladdare har lämnats oanslutna i kontakerna
- Sekundär isolering upprätthålls

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| KABEL FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING: | | |
| FUNKTION | USA & KANADA | EUROPA |
| Strömbärande (L-Live) | SVART eller RÖD | BRUN eller RÖD |
| Neutral (N) | VIT | BLÅ eller SVART |
| Skyddsjord (PG-Prot. Ground)/Jord (E-Earth) | GRÖN/GUL eller GRÖN | BLÅ eller SVART |

DA Kontroller at:

- Du har identificeret netledningskablerne korrekt
- Ingen løs ledninger er uden for stikkene
- Sekundær isolering oprettholdes

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| HOVEDFORSYNINGSKABEL: | | |
| Funktion | USA Og Canada | Europa |
| Live (L) | Sort Eller Rød | Brun Eller Rød |
| Neutral (N) | Hvid | Blå Eller Sort |
| Beskyttelseslag (PG) / Jord (E) | Grøn / Gul Eller Grøn | Grøn / Gul Eller Grøn |

ZH 确保：

- 已正确识别电源线连接
- 接头中没有松散的绞线
- 保持外层绝缘

| | | |
|--------------------|--------|-------|
| 电源线： | | |
| 功能 | 美国和加拿大 | 欧洲 |
| 火线 (L) | 黑色或红色 | 棕色或红色 |
| 零线 (N) | 白色 | 蓝色或黑色 |
| 保护接地 (PG) / 地线 (E) | 黄绿或绿色 | 黄绿或绿色 |

JA 次を確認してください：

- 配電線接続を正確に識別したこと
- コネクタからより線が緩んだ状態ではみ出していること
- 二次絶縁が保持されていること

| | | |
|---------------------|---------------|---------|
| 幹線給電ケーブル： | | |
| 機能 | USA Og Canada | 欧州 |
| ライブ (L) | 黒または赤 | 茶または赤 |
| ニュートラル (N) | 白 | 青または黒 |
| 保護接地 (PG) / アース (E) | 緑/黄または緑 | 緑/黄または緑 |

AE يرجى التحقق من:

أنك حدد وصلات كابل التيار الكهربائي الرئيسي بصورة صحيحة -

عدم ترك أي جداول سائبة خارج الموصلات -

الحفاظ على العازل الثانوي -

| | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| الوظيفة | الولايات المتحدة الأمريكية وكندا | أوروبا |
| بني أو أحمر | أسود أو أحمر | (L) مياشر |
| أبيض | أزرق أو أسود | (N) محابد |
| أخضر/أصفر أو أخضر | أخضر/أصفر أو أخضر | (E) أرضي / (PG) تاريخي وقائي |

